

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Att.: Dorthe Groth
Rapportnr.: AR-19-CA-00859971-01
Batchnr.: EUDKVE-00859971
Kundenr.: CA0001616
Modt. dato: 16.08.2019

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Hølken Strand DKBW921 (BF) - 06F / 5727706600
Prøveudtagning: 16.08.2019 kl. 08:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 16.08.2019 - 18.08.2019

Lab prøvenr:	83298914	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%) ^{Ⓜ)}
			Vejl.	Max.			
Mikrobiologi							
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	250		15	ISO 9308-3:1998	0.25 ^{Ⓜ)}
Intestinale enterokokker	15	MPN/100 ml	100		15	ISO 7899-1:1998	0.25 ^{Ⓜ)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/EN ISO 19458	A
pH	8.1	pH				DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	16.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
Vanddybde	0,6	m				* Visuel	A
Sigtdybde	0,6	m				* Visuel	A
Antal badende	Ingen					* Visuel	A
Nedbør på dagen	Nogen					* Visuel	A
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer					* Visuel	A
Vindstyrke	Svag vind					* Visuel	A
Vind fra	V					* Visuel	A
Strøm fra	V					* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger					* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger					* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Kopi til:

Odder Kommune , Rapportmodtager kystbadevand, Rådhusgade 3, 8300 Odder

18.08.2019

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓜ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.