

Faxe Kommune  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev  
Att.: Signe Rasmussen (SRAAH)

Rapportnr.: AR-24-CA-24061325-01  
Batchnr.: EUDKVE-24061325  
Kundenr.: CA0001862  
Modt. dato: 19.07.2024

## Analyserapport

Prøvested: Gl. Strandskov DKBW3 - G2 / 5351100200  
Prøvetype: Badevand (salt)  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S H3HF  
Prøveudtagning: 19.07.2024 kl. 12:00  
Analyseperiode: 19.07.2024 - 21.07.2024

### Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2024-81388806	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	Urel (%)
			Vejl.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml		250	15	ISO 9308-3:1998	A 0.11 <sup>o)</sup>
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml		100	15	ISO 7899-1:1998	A 0.11 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/EN ISO 19458:2006	B
pH	8.4	pH				DS/EN ISO 10523:2012	B
Vandtemperatur	20.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006	B
Vanddybde	1	m				* Visuel	B
Sigtdybde	>0,9	m				* Visuel	B
Antal badende	Ingen					* Visuel	B
Nedbør på dagen	Ingen					* Visuel	B
Skydække	Skyfrit					* Visuel	B
Vindstyrke	Svag vind					* Visuel	B
Vind fra	S					* Visuel	B
Strøm fra	S					* Visuel	B
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger					* Visuel	B
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger					* Visuel	B

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

### Kopi til:

Faxe Kommune, Kopimodtager, badevand, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

21.07.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.