

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Att.: Mette SøderbergRapportnr.: AR-25-CA-25015245-01
Batchnr.: EUDKVE-25015245
Kundenr.: CA0001197
Modt. dato: 25.02.2025

Analyserapport

Prøvested: Kvie Sø- Kontrol - SYD - / 5577550034
Prøvetype: Badevand (fersk) - Mikrobiologisk kontrol
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8KY
Prøveudtagning: 25.02.2025 kl. 08:40
Analyseperiode: 25.02.2025 - 27.02.2025

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2025-81492241	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	Urel (%) ¹⁾
			Vejl.	Max.			
Mikrobiologi							
Escherichia coli	! 900	MPN/100 ml	500	15	ISO 9308-3:1998	A 0.11 ²⁾	
Intestinale enterokokker	15	MPN/100 ml	200	15	ISO 7899-1:1998	A 0.11 ²⁾	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS/EN ISO 19458:2006	B	
pH	5.7	pH			DS/EN ISO 10523:2012	B	
Vandtemperatur	4.7	°C			DS/EN ISO 19458:2006	B	
Vanddybde	0,6	m			* Visuel	B	
Sigtdybde	>0,6	m			* Visuel	B	
Antal badende	Ingen				* Visuel	B	
Nedbør på dagen	Ingen				* Visuel	B	
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer				* Visuel	B	
Vindstyrke	Svag vind				* Visuel	B	
Vind fra	SV				* Visuel	B	
Strøm fra	Stille				* Visuel	B	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger				* Visuel	B	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger				* Visuel	B	

Underleverandør:A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Ferskvand

Kopi til:

Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 Varde

27.02.2025

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.comEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.