

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Att.: Badevandsansvarlig

Rapportnr.: AR-25-CA-25069531-01
Batchnr.: EUDKVE-25069531
Kundenr.: CA0001869
Modt. dato: 11.08.2025
Valideringskode: 020975728A

Analyserapport

Prøvested: Orø Nørrestænge St. 3 - DKBW1135 - 0031 / 5316305012
Prøvetype: Badevand (salt)
Prøveudtagning: 11.08.2025 kl. 13:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S S2YX
Analyseperiode: 11.08.2025 - 13.08.2025

Lab prøvenr: 835-2025-81526370 Enhed DL Metode ^{a)} Urel (%)

Mikrobiologi

Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	A	0.11 ^{o)}
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	A	0.11 ^{o)}

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	B	
pH	8.9	pH		DS/EN ISO 10523:2012	B	
Vandtemperatur	20.7	°C		DS/EN ISO 19458:2006	B	
Vanddybde	0,4	m		* Visuel	B	
Sigtdybde	0,4	m		* Visuel	B	
Antal badende	Ingen			* Visuel	B	
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	B	
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	B	
Vindstyrke	Let vind			* Visuel	B	
Vind fra	V			* Visuel	B	
Strøm fra	Stille			* Visuel	B	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	B	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	B	

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Holbæk Kommune, Orø Camping - kopist, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

13.08.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
^{a)}: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.