

**Odsherred Kommune**  
**Nyvej 22**  
**4573 Højby**  
**Att.: Fællesmail, Badevand**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00865333-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00865333  
**Kundenr.:** CA0002718  
**Modt. dato:** 30.08.2019

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvested:** Strandlyvej DKBW1122 - 012 / 5306101200  
**Prøvedtagning:** 30.08.2019 kl. 10:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S H9G  
**Analyseperiode:** 30.08.2019 - 01.09.2019

Lab prøvenr:	80722384	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
<b>Mikrobiologi</b>					
Escherichia coli	30	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale enterokokker	15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.25 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458	A
pH	7.9	pH		DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	20.2	°C		DS/EN ISO 19458	A
Vanddybde	0,5	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>0,5	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Jævn vind			* Visuel	A
Vind fra	SV			* Visuel	A
Strøm fra	SV			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Odsherred Kommune , Hanne Ingversen, Nyvej 22, 4573 Højby

01.09.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**